

УТВЕРЖДАЮ

Первый заместитель
Генерального директора по
технической политике ОАО «Россети»

Р.Н. Бердников



2013 г.

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ
АТТЕСТАЦИОННОЙ КОМИССИИ**

№ 94-13

Срок действия с 09.09.2013 по 08.09.2018

ОБОРУДОВАНИЕ

Кабели силовые, не распространяющие горения, с низким дымо- и газовыделением на напряжение 0,66 и 1 кВ марок ВВГнг(A)-LS, ВВГЭнг(A)-LS, АВВГнг(A)-LS, АВВГЭнг(A)-LS, ВВШнг(A)-LS, АВБШнг(A)-LS, ВВГ-Пнг(A)-LS, АВВГ-Пнг(A)-LS

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

ОАО «Электрокабель» Кольчугинский завод» (г. Кольчугино)

СООТВЕТСТВУЕТ

требованиям стандартов и дополнительным требованиям
ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Россети»

РЕКОМЕНДУЕТСЯ

для применения на объектах ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Россети»

Запрещается передача и перепечатка материалов данного Заключения аттестационной комиссии без разрешения Заявителя и ОАО «ФСК ЕЭС»

подтверждению нормированного срока службы ОАО «ВНИИКТ» № 1/3.1-25-2010 от 20.11.2010, распространить на кабели силовые на напряжение 0,66 и 1 кВ марок ВВГнг(А)-LS, ВВГЭнг(А)-LS, АВВГнг(А)-LS, АВВГЭнг(А)-LS, ВБШнг(А)-LS, АВБШнг(А)-LS, ВВГ-Пнг(А)-LS, АВВГ-Пнг(А)-LS сечений до 630 мм² (ТУ 16.К71-310-2001).

11 Выводы о соответствии аттестуемого оборудования утвержденным техническим требованиям

11.1 Кабели силовые, не распространяющие горения, с низким дымо- и газо-выделением марок ВВГнг(А)-LS, ВВГЭнг(А)-LS, АВВГнг(А)-LS, АВВГЭнг(А)-LS, ВБШнг(А)-LS, АВБШнг(А)-LS, ВВГ-Пнг(А)-LS, АВВГ-Пнг(А)-LS на напряжение 0,66 и 1 кВ сечений до 630 мм², климатического исполнения УХЛ и категории размещения 1 и 5 по ГОСТ 15150-69, соответствуют требованиям государственных стандартов (в частности ГОСТ Р 53769-2010) и отраслевых нормативных документов (в частности ТУ 16.К71-310-2001) и могут быть рекомендованы к применению на объектах ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Россети».

11.2 Все изменения, вносимые изготовителем в аттестованное оборудование в течение срока действия заключения, должны своевременно предоставляться в ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Россети» на согласование.

11.3 Срок действия экспертного заключения – 5 лет с момента его утверждения.

Председатель аттестационной комиссии:




Глухова Н. Н.

Члены аттестационной комиссии:




Гужов Н. П.



Ерков С. Н.



Каменский М. К.



Бортников С. В.



Рябинин В. Н.