



ФИЛИАЛ
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
ЭНЕРГЕТИКИ И ЭЛЕКТРИФИКАЦИИ
пенэнерго
"Кабельная сеть"
197022, Санкт-Петербург,
ул. Академика Павлова, д. 5, лит. Б

УКАЗАНИЕ

19.07.2004 № 231-ПК

О применении кабелей 1-10 кВ с
СПЭ изоляцией завода ОАО
«Электрокабель.Кольчугинский
завод».

В дополнение Указания № 194-ВВ от 27.10.2004 года о применении кабелей
напряжением 1-10 кВ с изоляцией из сшитого полиэтилена

ДАЮ УКАЗАНИЕ:

1. Допустить к прокладке:
 - 1.1 Кабели с изоляцией из пероксидносшитого полиэтилена на напряжение 10 кВ марок (А)ПвПу2г, (А)ПвВнг-LS производства ОАО «Электрокабель.Кольчугинский завод» при условии выполнения заводом требований, предусмотренных ТУ 16:К 71-335-2004.
 - 1.2 Кабели с изоляцией из силанольносшитого полиэтилена на напряжение 1 кВ марок (А)ПвБ6Шп, (А)ПвзБ6Шп, (А)ПвБ6Шнг-LS при условии выполнения заводом требований, предусмотренных ТУ 16. К71-277-98 с изменениями (Извещение К.71.717-2004).

Главный инженер

П.В.Куделин

Рассылается: СКЛ, всем районам, ПРС, в дело.