



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ТС RU C-RU.MA09.B.00052

Серия RU № 0054319

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ Общества с ограниченной ответственностью
"Томский центр сертификации и менеджмента",
Адрес: Россия, 634003, г. Томск, ул. Пушкина, дом 44,
Фактический адрес: Россия, 634003, г. Томск, ул. Пушкина, дом 44,
Телефон: 83822700900 (доп. 13010), Факс: 83822700900 (доп. 13034), E-mail: rybalko_o@niki.ru
Аттестат рег. № РОСС RU.0001.10MA09, 28.05.2013, Федеральная служба по аккредитации

ЗАЯВИТЕЛЬ Открытое акционерное общество "Электрокабель "Кольчугинский завод",
Адрес: Россия, 601785, Владимирская область, г. Кольчугино, ул. Карла Маркса, дом 3,
Фактический адрес: Россия, 601785, Владимирская область, г. Кольчугино, ул. Карла Маркса, дом 3,
ОГРН: 1023300711774, Телефон: 84924595333, Факс: 84924595333, E-mail: ekz@elcable.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Открытое акционерное общество "Электрокабель "Кольчугинский завод",
Адрес: Россия, 601785, Владимирская область, г. Кольчугино, ул. Карла Маркса, дом 3,
Фактический адрес: Россия, 601785, Владимирская область, г. Кольчугино, ул. Карла Маркса, дом 3

не является сопроводительным документом при поставках продукции

ПРОДУКЦИЯ Кабель телефонный стационарный не распространяющий горение,
марка: ТСВнг(A)-LS. Серийный выпуск, ТУ16.К71-349-2005 "Кабель телефонный стационарный не
распространяющий горение"

КОД ТН ВЭД ТС 8544

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 004/2011
"О безопасности низковольтного оборудования", утверждённого Решением Комиссии Таможенного
союза от 16.08.2011 № 768

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ Протокол испытаний № 90 от 26.09.2014
испытательного центра Общества с ограниченной ответственностью "Томский центр сертификации
и менеджмента", рег. № РОСС RU.0001.21MA08 от 28.05.2013 по 28.05.2018, акт о результатах
анализа состояния производства № 34 от 10.07.2014 органа по сертификации Общества с
ограниченной ответственностью "Томский центр сертификации и менеджмента", рег. № РОСС
RU.0001.10MA09 от 28.05.2013 по 28.05.2018

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Условия хранения: навесы или помещения, где колебания
температуры и влажности воздуха несущественно отличаются от колебаний на открытом воздухе, при
температуре воздуха от +50 до -50 °С и относительной влажности воздуха 75 %. Срок хранения: под
навесами - не более пяти лет, в закрытых помещениях - не более 10 лет. Срок службы кабелей - не менее
30 лет.

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 29.09.2014 ПО 28.09.2019 ВКЛЮЧИТЕЛЬНО



Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации

(подпись)

О.Э.Рыбалко
(инициалы, фамилия)

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)

Ю.А.Мордвинов
(инициалы, фамилия)